



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)
Управление надзорной деятельности и
профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической
работы г.о. Снежное

ул. Милицейская, 13, г.о. Снежное, 286500
Телефон: +7(856) 565-37-40 Факс: +7(856) 565-37-40
E-mail: gpn_sng@80.mchs.gov.ru

01.08.2023 № 543

На № _____ от _____

Заведующей МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА "ЯСЛИ-
САД № 1 «ЩЕЛКУНЧИК» ГОРОДА
СНЕЖНОЕ"

Усмановой Е.Д.

Справка

о противопожарном состоянии объекта

«01» августа 2023 года

г. Снежное

На основании требования прокуратуры города Снежное от 24.07.2023 № 76-1762исх23 проведено обследование противопожарного состояния МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО КОМБИНИРОВАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЯСЛИ-САД № 1 «ЩЕЛКУНЧИК» ГОРОДА СНЕЖНОЕ"

(указать наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)
расположенного по адресу: ДНР, г. Снежное, ул.250 лет Донбасса, 5.

Обследование проведено инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Снежное управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике старшим лейтенантом внутренней службы Лысенко Юлией Сергеевной

(должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

Обследование проведено в срок с «26» июля 2023 г. по «26» июля 2023 г.

Обследование проведено в присутствии Заведующей МБДОУ № 1 Г.СНЕЖНОЕ Усмановой Елены Дмитриевны

(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора берущих участие в проведении проверки)

При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений	п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ)
2.	Руководитель организации не обеспечил ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17.1 ППР в РФ
3.	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	п. 3 ППР в РФ;
4.	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности	п. 3 ППР в РФ;
5.	Двери второго эвакуационного выхода из группы «Звездочка» заперты на замок и не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР в РФ;
6.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 ППР в РФ
7.	Огнетушители, отправленные с объекта защиты на перезарядку, не заменены заряженными огнетушителями, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку	п. 403 ППР в РФ
8.	Здание дошкольного учреждения не оборудовано системой пожарной сигнализации безадресного типа	ст. 4 и ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

		<p>(далее – № 123-ФЗ), ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ п. 1 табл. А.1 прил. А Свод правил СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (далее - СП 484.1311500.2020)</p>
9.	Здание дошкольного учреждения не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа	<p>ст. 4 и ст. 6 № 123 – ФЗ, ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ п. 1 табл. 2 раздела 7 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (далее - СП 3.13130.2009)</p>

Обследование провёл:
Инспектор отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
г.о. Снежное управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС РФ по ДНР
старший лейтенант внутренней службы
Лысенко Юлия Сергеевна


(подпись)

Один экземпляр справки получил:

(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.